

RISCHI CONNESSI CON L'IMPIANTO ELETTRICO

PROCEDURA PER GLI INTERRUPTORI DIFFERENZIALI

Test di Funzionamento. Il Collaboratore Scolastico, designato dal D.S., dovrà effettuare mensilmente il test dell'interruttore differenziale (salvavita) posto all'interno dei Quadri Elettrici. Dopo aver verificato che non siano in funzione computer in Segreteria, ecc., premere il pulsante di test - tastino bianco a fianco degli interruttori: se "scatta" l'interruttore, è tutto regolare e si può ripristinare la corrente; invece nel caso in cui pigiando il tasto di test non dovesse "scattare" l'interruttore (interrompendo la corrente elettrica) segnalare subito il guasto in Segreteria. Il Collaboratore preposto dovrà comunicare al D.S.G.A., con specifico modulo, l'effettuazione del citato test di funzionamento.

PROCEDURA PER L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Test di Funzionamento. Il Collaboratore Scolastico, designato dal D.S., dovrà effettuare mensilmente il test di funzionamento delle luci d'emergenza: dopo aver verificato che non siano in funzione computer in Segreteria, ecc., interrompere la corrente elettrica - quadro elettrico, illuminazione d'emergenza o generale: se si accendono le lampade di emergenza presenti, è tutto regolare e si può ripristinare la corrente; nel caso in cui dovesse rimanere "spenta" una o più lampade, segnalare subito il guasto in Segreteria. Il Collaboratore preposto dovrà comunicare al D.S.G.A., con specifico modulo, l'effettuazione del citato test di funzionamento.

Batterie - Effetto memoria. Il Collaboratore Scolastico, designato dal D.S., dovrà individuare con il D.S.G.A. il giorno in cui interrompere per tutta la notte la corrente elettrica, in modo tale da lasciare accese sole le lampade d'emergenza (per scaricare la batteria delle stesse). Il mattino seguente deve essere ripristinata la corrente elettrica, prima dell'ingresso del personale. Tale procedura deve essere effettuata ogni due mesi. Il collaboratore preposto dovrà comunicare al D.S.G.A., con specifico modulo, l'effettuazione della citata procedura.

REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo degli Interruttori Differenziali: richiedere mensilmente la dichiarazione del Collaboratore Scolastico preposto, in cui si attesta (su specifico modulo) l'effettuazione del test di funzionamento. Conservare tale documento nel "faldone sicurezza" a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza.

Controllo dell'Illuminazione d'Emergenza: richiedere ogni 2 mesi la dichiarazione del Collaboratore Scolastico preposto, in cui si attesta (su specifico modulo) l'effettuazione dell'accensione notturna delle luci di emergenza [1 notte ogni 2 mesi, come da specifica procedura].

Conservare tale documento nel "faldone sicurezza" a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza.

I moduli per la registrazione dei test di funzionamento sono a disposizione sul sito

www.studioresicuri.it/modulisticaeregistri/modulistica/impiantoelettrico :

- MODULO CONTROLLI INTERNI: **INTERRUTTORI DIFFERENZIALI**
- MODULO CONTROLLI INTERNI: **ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA / LAMPADE**
- MODULO CONTROLLI INTERNI: **ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA / BATTERIE**



Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo