

NUOVE PRESCRIZIONI PER MANCATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 21.03.2018 (G.U. del 29.03.2018);
- Viste le indicazioni emanate dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - DIPVVF.DCPREV. Registro Ufficiale U.0005264 del 18-04-2018;
- Richiamato l'Art.3 della Legge n°23/96 che impone all'Ente Locale di provvedere « alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici » ;
- Richiamato l'Art.18 c.3 del D.Lgs.n°81/08: gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione ... *restano a carico dell'Ente Locale*; ... obblighi ... assolti ... con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente ... ;
- Richiamata la Sentenza della Corte di Cassazione N°30143 del 15-07-16: ... le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'Ente Locale proprietario dell'immobile ... e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica ;

MISURE INTEGRATIVE

In attesa dell'emanazione del C.P.I. - Certificato di Prevenzione Incendi o della S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di esclusiva competenza dell'Ente Locale, si elencano a seguire le misure integrative in recepimento della nota del Dipartimento VV.F. Prot. 5264 del 18-04-2018 - quali **Aggiornamento del DVR** per gli edifici scolastici di competenza.

PER TUTTI GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA PRIVI DI C.P.I. O DI S.C.I.A

a) Prevedere un aumento del numero dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi... Si dispone di programmare, a cura del DSGA, la Formazione Antincendio - Rischio Alto, con acquisizione della relativa Idoneità Tecnica a, per **tutti i Collaboratori Scolastici e gli ATA, abili**, cioè non demansionati (es. L.104/92). Si evidenzia che tale misura rappresenta la massima implementazione possibile in quanto al personale docente, titolare della "vigilanza dei minori", non è possibile affidare incarichi operativi senza incorrere in gravi violazioni quali abbandono dei minori, ecc.

b) Integrare l'informazione... Sono da oggi disponibili sul sito www.studialesicuri.it accessibile con password riservata, i documenti: " Nuovo Codice di Prevenzione Incendi VVF " , "Corso di Prevenzione Incendi VVF " , " Nota Ministro dell'Interno Misure Integrative " e " Sorveglianza Estintori " , quale integrazione dell'informazione dei lavoratori. Si conferma inoltre la consueta divulgazione ad inizio dell'Anno Scolastico, del Piano di Emergenza

e delle **Procedure Interne di Sicurezza specificatamente integrate** per il “Mancato Adeguamento Antincendio”. Dovrà essere conservato agli atti il foglio firma per **presa visione** da parte di tutto il personale.

Tali contromisure organizzative verranno esposte in occasione dell’incontro formativo annuale, rivolto a tutto il personale scolastico.

c) Tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi... devono aver frequentato il corso di tipo C... Si ribadisce quanto al precedente punto a) e cioè: tutto il personale non docente abile deve effettuare il Corso per il Rischio Alto comprensivo dell’Idoneità Tecnica. Visto però che il finanziamento di tale attività non è di diretta competenza dell’Istituto Scolastico, si necessita **richiedere formalmente al MIUR l’accreditamento del costo stimato e l’aumento dell’organico ATA.**

d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno..., in aggiunta alle prove di evacuazione... Le esercitazioni antincendio, per essere congruenti con il relativo Rischio (Alto) , devono prevedere le **Prove di Spegnimento** con l’utilizzo di braciere, combustibile, estintori, coperta ignifuga, ecc. In merito alle consuete **Prove di Evacuazione si conferma l’indicazione di effettuare due prove** – preferibilmente nei mesi Settembre/Ottobre e Aprile/Maggio - utilizzando come avvisatore acustico la “ tromba da stadio ” in dotazione ad ogni piano, con rilancio del segnale da parte dei Collaboratori Scolastici di Turno - vedi Piano d’Emergenza agli atti. È disponibile specifica modulistica sul nostro sito www.studiairesicuri.it .

e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte ...

Il Collaboratore Scolastico, specificatamente incaricato dal Dirigente Scolastico su indicazione del DSGA, effettuerà - come da Procedure Interne già agli atti - **la verifica giornaliera della fruibilità delle porte e delle vie di esodo** (apribilità porte, assenza di impedimenti o danni) **e la verifica settimanale su estintori, illuminazione d’emergenza ed impianto di diffusione sonora** (campanella, ecc.), compilando poi i relativi registri già disponibili sul sito www.studiairesicuri.it. In caso di guasti o anomalie dovrà essere **immediatamente consegnata alla Segreteria Scolastica la specifica Segnalazione di Non Conformità** [come da prototipo], per la richiesta di adeguamento da inoltrare all’Ente Locale, ai sensi dell’Art. 18.c3 D.Lgs.81/08. Il Preposto o il Collaboratore del D.S. segnalerà tempestivamente eventuali inadempienze del personale incaricato.

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo



Firmato

Il Dirigente Scolastico

