

■ MODULO CONTROLLI INTERNI ■

ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA: BATTERIE

PERIODO	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO	FIRMA PREPOSTO
Ottobre - Novembre Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dicembre - Gennaio Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Febbraio - Marzo Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aprile - Maggio Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giugno - Luglio Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agosto - Settembre Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RIFERIMENTO PROCEDURALE

Effetto Memoria. Il Collaboratore Scolastico, designato dal Dirigente Scolastico, dovrà individuare con il D.S.G.A. il giorno in cui interrompere per tutta la notte la corrente elettrica, in modo tale da lasciare accese sole le lampade d'emergenza (per scaricare la batteria delle stesse).

Il mattino seguente deve essere ripristinata la corrente elettrica, prima dell'ingresso del personale. Tale procedura deve essere effettuata ogni due mesi. Il collaboratore preposto dovrà comunicare al D.S.G.A., con specifico modulo, l'effettuazione della citata procedura.