

■ MODULO CONTROLLI INTERNI ■

INTERRUZIONI DIFFERENZIALI

PERIODO	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO	FIRMA PREPOSTO
Settembre Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ottobre Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Novembre Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dicembre Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gennaio Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Febbraio Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marzo Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aprile Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maggio Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giugno Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luglio Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agosto Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RIFERIMENTO PROCEDURALE

Test di Funzionamento. Il Collaboratore Scolastico, designato dal Dirigente Scolastico, dovrà effettuare mensilmente il test dell'interruttore differenziale (salvavita) posto all'interno dei Quadri Elettrici. Dopo aver verificato che non siano in funzione computer in segreteria, ecc., premere il pulsante di test-tastino bianco a fianco degli interruttori: se "scatta" l'interruttore, è tutto regolare e si può ripristinare la corrente; invece nel caso in cui pigiando il tasto di test non dovesse "scattare" l'interruttore (interrompendo la corrente elettrica) segnalare subito il guasto in segreteria.

Il collaboratore preposto dovrà comunicare al D.S.G.A., con specifico modulo, l'effettuazione del citato test di funzionamento.